

UMA - DTEETN

Serviciul Tehnic - cu punct de lucru la UTT Timișoara

Nr. înregistrare 8368 / 27.05.2022

Aprobat,
DIRECTORAT

prin
Petru EHEGARTNER
Manager UTT Timișoara
În temeiul Anexei B, la

Hotărârea Directoratului nr. 145/2020 cu completările și modificările ulterioare

Data: 27.05.2022



Referitor la cererea pentru emiterea avizului de amplasament, înregistrată cu nr. 8218/26.05.2022, pentru obiectivul: **CONSTRUIRE CORP DEPOZIT DEȘEURI NEPERICULOASE**, de la adresa: **Loc. Arad, zona CET-ȘOSEAUA DE CENTURĂ-NORD, FN, jud. ARAD, CF 360156, 356277, 356278, ARAD**,

în urma:

- analizării documentației primite,
- verificării îndeplinirii condițiilor de coexistență a obiectivului cu rețelele electrice din gestiunea C.N.T.E.E. "Transelectrica" S.A.,

suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul propus și se emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL NR. 45/ 27.05.2022

cu următoarele precizări :

1. Obiectivul nu este amplasat la distanțe mai mici față de instalațiile C.N.T.E.E. „Transelectrica” S.A. - UTT **Timișoara** decât cele impuse de normele tehnice aplicabile în vigoare și sunt îndeplinite toate condițiile de siguranță prevăzute de acestea. Având în vedere faptul că obiectivul va fi amplasat în vecinătatea liniei/liniilor electrice aeriene **LEA 400 kV Arad-Sandorfalva, existentă**, în deschiderile cuprinse între stâlpii **stp.19-stp.25**, destinată/e transportului energiei electrice, aflată/e în patrimoniul public al statului și concesionată/e C.N.T.E.E. „Transelectrica” S.A. – UTT **Timișoara**, trebuie respectate prevederile/condițiile tehnice din fișa de coexistență (anexă la prezentul aviz de amplasament) / studiu de coexistență / eliberare amplasament (Aviz CTA **n/a**).
2. Avizul de Amplasament Favorabil s-a emis în baza următoarelor documente:

- Legea 123/2012, energiei și gazelor naturale, cu completările și modificările ulterioare;
 - Ordinul ANRE 25/2016 Metodologie pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de rețea, cu completările și modificările ulterioare;
 - „Norma tehnică privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice” aprobată prin Ordinul ANRE 239/2019, cu completările și modificările ulterioare.
3. Prezentul Aviz este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului, conform datelor tehnice care au stat la baza emiterii avizului: certificatul de urbanism nr. **739/21.04.2022**, eliberat de CJ/Primăria **ARAD**, planurile: Plan de încadrare/amplasare în zonă, scara **1:2000**, întocmit de **SIMPLU CADD SRL**, Plan de situație, scara **1:1000**, în coordonate STEREO 1970 – **02_A**, întocmit de **SIMPLU CADD SRL**, memoriu.
 4. Prezentul Aviz de Amplasament Favorabil este valabil până la data de **4/21/2023** (data expirare CU).
 5. Prelungirea Avizului de Amplasament Favorabil se poate face de către C.N.T.E.E. „Transelectrica” S.A. gratuit, la cererea titularului cu cel puțin 15 zile înaintea expirării acestuia, în condițiile în care anterior a fost prelungit termenul de valabilitate a certificatului de urbanism în baza căruia a fost emis, iar restul condițiilor nu s-au modificat față de momentul emiterii avizului. Dacă în această perioadă se emite Autorizația de construire, valabilitatea avizului se prelungește până la expirarea valabilității Autorizației de construire, cu condiția de a nu se schimba elementele care au stat la baza emiterii lui.
 6. Prezentul Aviz de Amplasament Favorabil își încetează valabilitatea în următoarele situații:
 - a) expiră termenul de valabilitate;
 - b) în cazul nerespectării planului de amplasament al obiectivului, anexat.
 7. Instalațiile de transport aparținând C.N.T.E.E. „Transelectrica” S.A. – Unitatea Teritorială de Transport **Timișoara**, au fost trasate orientativ pe planurile anexate.
 8. În zonă pot exista instalații electrice ce nu aparțin C.N.T.E.E. „Transelectrica” S.A. Este necesar să vă adresați deținătorilor acestor instalații (E-Distribuție **Banat SA**, SC Hidroelectrică SA, alți deținători de instalații, după caz) în vederea obținerii avizelor de amplasament.
 9. Executarea lucrărilor în apropierea instalațiilor C.N.T.E.E. „Transelectrica” S.A. - UTT **Timișoara**, se va face cu respectarea strictă a condițiilor din prezentul Aviz de Amplasament Favorabil, a normelor tehnice și de securitate și sănătate a muncii, a mediului și siguranța instalațiilor specifice aplicabile, în vigoare. Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători și vor suporta consecințele, financiare sau de altă natură, ale eventualelor deteriorări ale instalațiilor și/sau prejudicii aduse utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectării regulilor menționate.
 10. Se vor respecta prevederile legale în vigoare referitoare la dreptul de uz și servitute asupra terenurilor în perioada executării lucrărilor de mentenanță / investiții la instalațiile C.N.T.E.E. „Transelectrica” S.A. conform Legii energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/2012 cu completările și modificările ulterioare.
 11. Este interzisă desfășurarea de activități în zonele de protecție și siguranță care afectează funcționarea instalațiilor C.N.T.E.E. „Transelectrica” S.A. Astfel conform Legii energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/2012 cu completările și modificările ulterioare, cap. IV, art. 42 pentru protecția instalațiilor de transport se interzice persoanelor fizice sau juridice, următoarele:
 - a) să efectueze construcții de orice fel în zona de siguranță a rețelelor electrice de transport, fără avizul de amplasament al operatorului de transport și de sistem și/sau fără respectarea condițiilor/limitărilor prevăzute în acesta;
 - b) să efectueze săpături de orice fel sau să înființeze plantații sau vegetație forestieră, în zona de siguranță a rețelelor electrice de transport, fără acordul operatorului de transport

- și de sistem;
- c) să depoziteze materiale pe culoarele de trecere și în zonele de protecție și de siguranță a instalațiilor, fără acordul operatorului de transport și de sistem;
 - d) să arunce obiecte de orice fel pe rețelele electrice de transport sau să intervină în orice alt mod asupra acestora;
 - e) să deterioreze construcțiile, îngrădirile sau inscripțiile de identificare și de avertizare aferente instalațiilor de transport;
 - f) să limiteze sau să îngreuească, prin execuția de împrejmuire, prin construcții ori prin orice alt mod, accesul la instalații al operatorului de transport și de sistem”.
12. C.N.T.E.E. „Transelectrica” S.A. nu este responsabilă pentru nici un tip de accidente sau pagube produse ca urmare a desfășurării de activități / circulației în zona de protecție și siguranță a instalațiilor C.N.T.E.E. „Transelectrica” S.A. aflate în apropierea amplasamentului avizat, de către solicitantul avizului sau de către persoanele cu care acesta are raporturi contractuale în vederea construirii obiectivului.
13. C.N.T.E.E. „Transelectrica” S.A. își rezervă dreptul de a efectua un control permanent, pe parcursul execuției lucrărilor, pentru verificarea condițiilor impuse prin prezentul aviz.
14. Prezentul Aviz de Amplasament Favorabil nu constituie Aviz tehnic de racordare.
15. Prezentul aviz a fost emis în două exemplare, originale și are anexate o fișă de coexistență sau un studiu de coexistență / eliberare amplasament (aviz CTA **n/a**), **un plan**/planuri de situație și **un plan**/planuri de amplasare în zonă (**vizat**/vizate de emitentul certificatului de urbanism), vizate de C.N.T.E.E. „Transelectrica” S.A.
16. Tariful de emisie a avizului de amplasament a fost stabilit în conformitate cu legislația ANRE aplicabilă, (Ordinele ANRE nr. 63/2017 și nr. 114/2014, cu modificările și completările ulterioare) și cu Metodologia pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de rețea (aprobată prin Ordin ANRE nr. 25/2016, cu modificările și completările ulterioare), art. 10 și s-a achitat cu chitanța nr. **n/a / n/a / OP nr. 378..... / 30.05.2022**

Avizat,
Manager Operațiuni UTT Timișoara
Luca Nicolae IACOBICI

Verificat,
Șef Serviciu Tehnic cu punct de lucru la UTT
Ion POPESCU

Întocmit,
27.05.2022
Dumitru CIULICA

